



ประกาศกรมอุทกหารเรือ

ที่ ร.ก.ร. / งป.๒๕๕๕

เรื่อง สอบราคาซื้อ ลิ้นน้ำทองเหลือง Butterfly Valve

กรมอุทกหารเรือ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อ

ลิ้นน้ำทองเหลือง Butterfly Valve

จำนวน ๕ รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาจชี้ขายพัสดุในการสอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมอุทกหารเรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.) ณ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ และกำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป หลังจากปิดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา ศูนย์พัสดุช่าง กรมอุทกหารเรือ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๔๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเรือตรี Good

(หม่อมหลวงอนุพนันท์ นวรัตน์)

รองเจ้ากรมอุทกหารเรือ ทำการแทน

เจ้ากรมอุทกหารเรือ

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่อท้ายประกาศกรมอุทกหารเรือ ที่...

1. สิ่งที่ต้องการซื้อ ลิ้นน้ำทองเหลือง Butterfly Valve จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบ

2. ข้อกำหนดความต้องการ

2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามที่ทางราชการกำหนดและเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือภายในประเทศ ✓

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ✓

3. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรายการ

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางราชการจะไม่แยกซื้อ

3.3 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่าขนส่งถึงและ นำเข้าเก็บ ณ สถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว โดยยกเว้นค่าอากรทางศุลกากรสำหรับรายการพัสดุที่นำเข้าไปในราชอาณาจักร โดยเสนอราคา ดังนี้ ✓

3.3.1 ราคาต่อหน่วย และราคารวมทุกรายการของราคาสินค้า

3.3.2 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มของราคารวมทุกรายการข้อ 3.3.1

3.3.3 ราคารวมทั้งสิ้นของข้อ 3.3.1 และ 3.3.2

3.4 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะพิจารณาและให้ถือว่าการตัดสินใจของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

4. กำหนดยื่นราคา กำหนดยื่นราคานับตั้งแต่วันเสนอราคาจนถึงวันที่ลงนามในสัญญาไม่กำหนดไม่น้อยกว่า 150 วัน ✓

5. หลักฐานประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

5.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร บริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต และเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งทำเครื่องหมายระบุสิ่งของที่ทางราชการต้องการให้ชัดเจน เสนอมาพร้อมกับใบเสนอราคา ✓

5.2 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องตรงกับแค็ตตาล็อกที่แนบ

5.3 หากผู้เสนอราคาไม่เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 หรือดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ✓

6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

6.1 ผู้ขายต้องมีเอกสารฉบับจริงรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าพัสดุที่ส่งมอบได้มาตรฐานหรือมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางราชการกำหนดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้ ✓

6.2 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำเอกสารใบนำเข้าสินค้า (Import Entry) และใบกำกับสินค้า (Invoice) ตัวจริงมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางราชการไว้เป็นหลักฐานในวันส่งมอบด้วย ✓

7. การส่งมอบพัสดุ กำหนดส่งมอบสิ่งของที่เสนอขาย ณ คลังพัสดุ แผนกพัสดุช่าง กองแผนการช่าง กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขายกับทางราชการเป็นต้นไป

๙๐.๐๓๑๕๓๗๗

8. การตรวจรับ

8.1 ในกรณีที่มีการวิเคราะห์ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้ขายต้องยอมรับการวิเคราะห์ หรือทดลองคุณสมบัติของพัสดุที่ส่งมอบโดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางราชการ ✓

8.2 หากทางราชการต้องนำพัสดุที่ส่งมอบไปวิเคราะห์หรือทดลองก่อนรับไว้ใช้ราชการ ผู้เสนอราคาจะต้องรับนำพัสดุที่คุณลักษณะเฉพาะอย่างเดียวกันมาทดแทนเท่ากับจำนวนที่นำไปวิเคราะห์หรือทดลอง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ทราบ ✓

8.3 ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้เสนอราคาส่งมอบไม่ตรงตามความต้องการของทางราชการ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายจะต้องรับนำสิ่งของที่ถูกต้องมาเปลี่ยนภายใน 60 วัน ✓

9. การรับประกัน

ผู้ขายต้องให้การรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุของทางราชการได้ตรวจรับไว้ใช้ราชการเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างเวลารับประกัน เนื่องจากความผิดพลาดในการผลิต ซึ่งมีสาเหตุความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของทางราชการ ผู้ขายต้องจัดส่งสิ่งของใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายให้แก่ทางราชการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ✓

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

10.1 ผู้ซื้อตกลงชำระเงินเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 8. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว ✓

10.2 การจ่ายเงินตามข้อ 10.1 ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

11. บทปรับ

หากสิ่งของที่ส่งมอบไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดของทางราชการ ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางราชการ จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบแก่ทางราชการจนถูกต้องครบถ้วน

๕.๐.๑๒๕ / ๒๕๖๕

รายการจัดซื้อลิ้นน้ำทองเหลือง BUTTERFLY VALVE จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะเฉพาะ
1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2" (DN50)	10	อัน	- เป็น Butterfly Valve ชนิด Wafer Type Back Seated พร้อม Lever
2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 1/2" (DN65)	20	อัน	- Valve Body และ Disc ทำจากวัสดุ Al-Bronze
3	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3" (DN80)	20	อัน	- ทนกำลังดันได้ไม่น้อยกว่า PN10 ตามมาตรฐาน DIN
4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4" (DN100)	30	อัน	- หน้าแปลน (Flange) ทนกำลังดันได้ไม่น้อยกว่า PN16 ตามมาตรฐาน DIN
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6" (DN150)	4	อัน	

5.0
 20-11-19
 20-11-19

วิเศษ
 20-11-19